



Starfsskilyrði fyrir sjálfsafgreiðslu bensínstöðvar

Starfsreglur taka mið af, að teikningar af aðstöðu og búnaði hafi fengið samþykki heilbrigðiseftirlits

Endurskoðað 10. ágúst 2022

Sértæk skilyrði

1. Innra eftirlit

		Rgl.nr.
1.1	Starfrækja skal og viðhalda rekstrarhandbók og viðbragðsáætlun sbr. ýmiss ákvæði í IV kafla reglugerðar nr. 884/2017	884/2017 IV kafla
1.2	Viðbrögð við mengunaróhöppum skulu vera í samræmi við samþykktu viðbragðsáætlun fyrirtækisins vegna mengunaróhappa. Verði olíuslys eða önnur mengunaróhöpp sem starfsmenn geta ekki þegar leyst, skal kalla á aðstoð <u>Slökkviliðs í gegnum neyðarsímann 112</u> . Öryggi fólks skal ávallt vera í forgangi. Viðbrögðum við mengunaróhöppum skulu miða að því að lágmarka skaða í umhverfi. Tilkynna skal heilbrigðiseftirliti um öll mengunarslys.	884/2017 I og VI kafla
1.3	Lekavarnir geyma og birgðastaða skal vakta reglulega og niðurstöður færðar í rekstrarhandbók. Olíuskilja skal yfirfarin, þjónustuð og mældur vökvi a.m.k. mánaðarlega með hliðsjón af leiðbeiningum Umhverfis- og orkustofnunar. Olía í frárennsli má að hámarki vera 15 ppm (mg/kg). Rekstraraðili skal láta mæla virkni olíuskilju þriðja hvert ár. Sjálfvirkur búnaður, s.s. nemar, lokar o.þ.h. skal prófaður a.m.k. árlega	884/2017 I og VI kafla
1.4	Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum atvinnustarfsemi sbr. lög nr. 55/2012, um <u>umhverfisábyrgð</u> , og skal koma í beg fyrir tjón eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir. Leyfishafi skal hafa <u>ábyrgðartryggingu</u> eða leggja fram aðra fullnægjandi tryggingu sem Umhverfis og Orkustofnun metur gild, allt að 1 milljón SDR, sbr. ákvæði 16.gr.laga nr. 33/2004 um verndun hafs og stranda	884/2017 VI kafla



2. Mengunarvarnir

Rgl.nr.

2.1 Allur búnaður skal uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi. Öllu viðhaldi og endurbótum á stöðinni skal þannig háttað að hvorki umhverfisvarnir né mengunarvarnir skerðist frá því sem nú er samþykkt. Engir eldsneytisgeymar skulu vera ofanjarðar á stöðinni.	884/2017
2.2 Viðhald skal framkvæmt með þeim hætti að ekki hljóti mengun af.	884/2017
2.3 Fyrir stöðina skal vera tiltæk <u>viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa</u> . Í viðbragðsáætlun skal m.a. eftirfarandi koma fram: a) Köllunarskrá vegna óhappa og slysa. b) Fyrstu aðgerðir og tiltækur búnaður til að hefta útbreiðslu mengunar. c) Áætlun um framhaldsaðgerðir og hreinsun. d) Ákvæði um mat á viðbrögðum og endurskoðun viðbragðsáætlunar og/eða búnaðar.	884/2017 gr. 37
2.4 Vegna stöðvarinnar skal <u>halda rekstrarhandbók</u> og skal hún tiltæk eftirlitinu. Í rekstrarhandbók skal m.a. skrá: a) Allar breytingar sem gerða hafa verið á viðbragðsáætlun vegna mengunar-óhappa svo og prófanir á henni. a) Upplýsingar um hreinsun á olíuskilju (og olíusorageymi). b) Hreinsun geyma. c) Prófanir á mælitækjum, skynjunar- og viðvörunarbúnaði og yfirfyllingarvörnum. d) Upplýsingar um þjálfun starfsmanna, sbr. ákvæði 36. gr. reglugerðar nr. 844/2017. e) Öll mengunaróhöpp sem eiga sér stað. f) Upplýsingar um reglulegt eftirlit, a.m.k. mánaðarlegt, með olíuskiljubúnaði og oftast ef þurfa þykir þannig að virki búnaðar sé tryggð eins og til er ætlast.	884/2017 gr. 38
2.5 Við afgreiðslutæki á bensínstöðvum skal koma fyrir vörn sem ver búnað fyrir mögulegri ákeyrslu frá umferð um afgreiðsluplan. Afgreiðslubýssa á slöngu afgreiðslutækis skal vera þannig útbúin að hún loki fyrir rennsli þegar olíugeymir farartækis fyllist. Á slöngu skal vera slitryggi sem lokar fyrir flæði eldsneytis.	884/2017 35. gr.



Frágangur á áfyllitengjum olúgeyma skal vera með þeim hætti að þau verði ekki fyrir hnjaski. Lok á tengingum skulu vera læst eða þannig frá þeim gengið að óviðkomandi komist ekki auðveldlega að þeim. Í afgreiðslutæki skal vera mælir sem notaður er til að ákvarða afgreitt magn sem lagt skal til grundvallar við birgðauppgjör. Afgreiðslutæki skulu vera þannig hönnuð að olíuslöngur liggi ekki á jörðinni. Þegar bensínstöðvar eru ómannaðar skulu afgreiðslubýssur vera útbúnar þannig að ekki sé hægt að festa þær í opinni stöðu á milli afgreiðslna.	
2.6 Að minnsta kosti mánaðarlega skal kanna hvort leki hafi átt sér stað með því að skoða í eftirlitsbrunna lekavarna og mæla birgðastöðu í tönkum.	884/2017
2.7 Rekstraraðili bensínstöðvar þarf ávallt að geta sýnt fram á tryggan aðgang að tæknimönnum (sjá ákvæði um viðbragðsáætlun) með tilheyrandi búnaði til að takast á við þau bráðamengunaróhöpp er ætla má að geti orðið á bensínstöð.	884/2017
2.8 Á afgreiðsluplani skal koma fyrir á áberandi stað leiðbeiningum til viðskiptamanna varðandi notkun búnaðar sem og upplýsingar um vaktsíma verði mengunaróhöpp. Ómannaðar bensínstöðvar skulu hafa viðbragðsaðila á staðnum eða stutt frá.	884/2017
2.9 Afgreiðslu- og áfyllingarplan skal þrifið reglulega.	884/2017
2.10 Verði nálæg starfsemi eða íbúar í nágrenninu fyrir óþægindum svo sem vegna loftmengunar ber að gera viðhlítandi ráðstafanir til úrbóta t.d. að koma upp búnaði sem tekur við menguðu lofti frá birgðageymum við áfyllingu	884/2017
2.11 Verði starfsemi stöðvarinnar hætt, ber að tæma alla birgðatanka og fjarlægja innan 6 mánaða.	884/2017
2.12 Starfsleyfið í heild sinni skal ávallt vera tiltækt þeim sem þjónustar stöðina og þeim sem óska eftir að fá að sjá það.	884/2017
2.13 Forráðamaður fyrirtækisins ber ábyrgð á að stöðin starfi í samræmi við skilyrði þessi.	884/2017



Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:

Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, auglýsing nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi þar sem ekki er krafist ítarlegrar starfsleyfisgerðar, byggingarreglugerð nr. 112/2012, reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði, reglugerð 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs og reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni.

Atvinnugreinaflokkur (ISAT):