



Sauðárkróki, 18.4 2017

**Til þess er málið varðar**

### **Athugun á myglu í leikskólanum Ársölum, neðra stig á Sauðárkróki**

Ingvar G. Sigurðsson tæknifræðingur hjá Sveitarfélaginu Skagafirði óskaði eftir að Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra gerði athugun á myglu í leikskólanum Ársölum neðra stigi.

Við skoðun heilbrigðisfulltrúa á húsnæðinu, sem fram fór þann 12.4.2017, þá var ekki að sjá neina myglu en ryk var í rýminu þar sem loftsýni var tekið á lóni en verið var að vinna við lagfæringar á húsnæðinu..

Til þess að kanna hvort að mygla leyndist í húsnæðinu var gerð athugun með því að hafa opnar Petri skálar á fimm stöðum í eina klukkustund, með Rose bengal æti í. Notuð var aðferð 1/1/1 þ.e. skálar hafðar opnar í eina klst., eins og áður segir og í eins meters hæð og einn metra frá vegg. Ef myglugró eru til staðar í andrúmsloftinu, þá falla þau á ræktunarskálina og vaxa í ætinu, þannig að eitt sveppagró myndar eina þyrpingu, eftir að hafa fengið að vaxa í nokkra sólarhringa, sjá mynd neðangreinda myndir



Niðurstaða sýna sem tekin voru á Leikskólanum Ársölum, neðra stig 12.4.2017

Sýnatökustaður í Glaðheimum	Fjöldi þyrpinga (lesið af 18. apríl, 2017)
1) Salur	0
2) Lind	0
3) Lækur	1
4) Lón	0
5) Kaffistofa starfsfólks	0

Niðurstaða sýnatöku bendir eindregið til þess að mygla í húsnæðinu, sé ekki vandamál.

Með kveðju

Sigurjón Þórðarson  
heilbrigðisfulltrúi