



Byggingarlýsing Borgarflöt 31, Sauðárkrókur

Staðgreinir: 5200-1-11630310
 Landnúmer: L222437
 Lóðarstærð: 2555,0m²
 Nýtingarhlutfall: 0,003

Verkefnið
 Á lóðinni er fyrirhugað að byggja sjálfsafgreiðslustöð ÖB með þremur eldsneytisdælum

- Sótt er um að:**
- Koma fyrir nýrri sjálfsafgreiðslustöð á steypu áfyllingarplani með dælskyggni.
 - Koma fyrir tæknirými í tengslum við sjálfsafgreiðslustöð
 - Koma fyrir ID skilti

Stærðir:
 Nýtt tæknirými er: 6,7 m² og 19,4 m². MHL 01
 Dælskyggni 193 m². MHL 02
 50m³ tankur 40m³ fyrir diesel og 10m³ fyrir lítað diesel. 0001
 40m³ tankur 30m³ fyrir bensín og 10m³ AD Blue 0002
 Steypt dæluplan / áfyllingarplan 252 m²

Lýsing
 Dæluvegjur er útbúnaður dælum sem þjóna svæði beggja vegna eyju. Dælurnar eru útbúnaður VAPOUR kerfi sem sýgur upp bensínufur á meðan dælt er. Árekstravarnir eru úr stáli sem eru boltaðar niður í dæluplan. Á dæluvegju er komið fyrir handslökkvitæki og sorpláti úr ryðfríu stáli. Dælskyggni er úr stáli með dempaðri lýsingu í skyggiskanti.

Tæknirými er úr steinsteypum samlokueiningum með einangrunarplasti og þakeiningum á steypum grunni. Botnplata er steypd og einangruð að neðan með einangrunarplasti. Þak er einangrað með einangrunarplasti, með PVC-dúk undir steinmöl. Áferð útveggja er sjónsteypa. Hurð er úr stáli eða áli.

Eldsneytisgeymar eru smíðaðir skv. viðurkenndum stöðlum, EN 12285. Geymarnir eru tvöfaldir stálgeymar, tæringarvarðir með polyurethan húð. Milli laga er vakúm. Í öllum vöktuðum höfnum er yfirfyllingarvörn. Eimur bensínuga er tekinn í olíuáfyllingabil. Ofan á geymum eru brunnar með læstum lokum. Hæð útloftunarröra geyma og olíuskilju eru 3,5m. Utan um rörin er sivalningur úr ryðfríu gatastáli. Hver geymir er með tvö mannop.

Olíulagnir eru skv. DIN-2440 eða að sambærilegum gæðum. Allar olíulagnir eru með lekavörn. Á dælu- og áfylliplani er niðurföll tengd við sand- og olíuskilju. Afgreiðslu- og áfylliplan er steinsteypd. Öl efni og vinna skal vera í samræmi við viðeigandi staðla og reglugerð um brunavarnir. Kröfur eru um CE-merkingar byggingarefna og búnaðar.

Lagnir og mengunavarnir
 Frárennsli frá dælu- og áfyllingarplani er leitt í sand og olíuskilju úr HDPE plasti gerð NS = 2,5 fl.1, vörunúmer 44749U frá Borgarplasti. Vökvarúmmál = 3850L, olíurúmmál = 4200L, sandrymi = 1330L. Tengistútar ø160. Útloftun er frá olíuskilju.

AFSTÖÐUMYND 1:500

ASK ARKITEKTAR EHF
 GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK
 Sími 515 0300 FAX 515 0319
 www.ask.is

Gunnar Óm Sigurðsson

Gunnar Óm Sigurðsson



ASK
 ARKITEKTAR

kt:130666-3379
 gunnar@ask.is

VERKEFNI
**BORGARFLÖT 31
 SAUÐÁRKRÓKUR**

TEGUND TEKNINGAR
AÐALTEIKNING
 HEITI TEKNINGAR
Afstöðumynd

MKV. Í A2	1:500
HANNAÐ	GÖS
TEKNAÐ	RKA
YFIRF.	GÖS
DAGS.	24.05.2019
ÚTGÁFA	

VERK NR.	AUÐKENNI - NÚMÉR TEKNINGAR	ÚTGÁFA
1921	10-01	